



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

г. Светлоград

(место составления акта)

« 08 » декабря 2020 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 59

По адресу/адресам: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь
Стадиона, 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника
внутренней службы Островерхова С.В. от 23.11.2020 г. № 59

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная (дистанционная) проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта (ов) защиты: здание детского сада, территории собственником либо лицом,
уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” декабря 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 120 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому
городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки): муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка в лице законного представителя
заведующего Шелар С.Н. ✓ 23.11.2020 г. в 16 час. 07 мин.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
отсутствует

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Солгалов Дмитрий Вадимович, старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шелар Светлана Николаевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Наименование нарушения | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|--|
| 1 | Для здания детского сада не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима, а именно в инструкции не отражены вопросы подпунктов а,б,в,д,л пункта 461 Правил противопожарного режима (На момент проведения проверки была предоставлена инструкция старого образца). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 460 - 462 раздела XVIII постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 2 | На противопожарных дверях, установленных в здании детского сада, в целях отделеия от смежных помещений иного класса функциональной пожарной опасности отсутствуют устройства для самозакрывания. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 3 | В здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 4 | Заведующим учреждения не разработан и не утвержден, график проведения повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 5 | Заведующим учреждения не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 | МКДОУ ДС № 21 |

| № п/п | Наименование нарушения | Лица, допустившие нарушения |
|----------|--|--|
| | Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; | Лица, допустившие нарушения «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 6 | Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, установленных в здании детского сада, в процессе которой проводят осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 7 | В здании детского сада на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют приспособления (запоры) обеспечивающие открывание указанных дверей изнутри без ключа. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 33, 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |
| 8 | В здании детского сада не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»). | МКДОУ ДС № 21 «Ласточка»; Заведующий Шелар С.Н. |

выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; в случае выявления указывать положения (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения

● выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

● выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: НЕ ВЫЯВЛЕНО

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

● ~~нарушений не выявлено~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 г. № 261 (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора); предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 08.12.2020 г. № 59/1/30; извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 08.12.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Солгалов Д.В.




(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Шелар Светлана Николаевна, заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » декабря 20 20 г.



(подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)