



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)
Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99; ЮРЦ МЧС России - 8(863)240-66-10;
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
№ 79

г. Светлоград

11.12.2020 г.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы
Солгалов Дмитрий Вадимович

с участием заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка (далее - учреждение) Шелар С.Н.

рассмотрев материалы плановой выездной (дистанционной) проверки, протокол об
административном правонарушении от 09.12.2020 г. № 77 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении
должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Шелар Светлана Николаевна
2. Дата рождения: 26.07.1970 3. Гражданство: Украина
4. Место рождения: г. Первомайск, Николаевской области, Украина
5. Место жительства: Петровский городской округ, с. Донская Балка, ул. Третьякова, д. 32
телефон: 8-962-742-87-11
6. Место работы, должность: МКДОУ детский сад № 21 «Ласточка», заведующий
телефон: +7 86547 6-04-81
7. Документ, удостоверяющий личность: ЕО 17 8946 выдан 06.09.1996 года
Первомайским ГО УМВД Украины Николаевской области
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: Ранее за нарушения
требований пожарной безопасности к адм. ответственности не привлекалась

УСТАНОВИЛ:

08.12.2020 г. в 16 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки
(дистанционно), на основании распоряжения № 59 от 23.11.2020 г., в отношении объектов защиты
- здание детского сада, территории собственником либо лицом, уполномоченным владеть,
пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка (далее - Учреждение), расположенных
по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, площадь
Стадиона, 5, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные
нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно:

1. Для здания детского сада не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в
соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима, а именно в
инструкции не отражены вопросы подпунктов а,б,в,д,л пункта 461 Правил противопожарного

режима (На момент проведения проверки была предоставлена инструкция старого образца). Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 2, пункты 460 - 462 раздела XVIII постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. На противопожарных дверях, установленных в здании детского сада, в целях отделить смежных помещений иного класса функциональной пожарной опасности отсутствуют устройства для самозакрывания. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. В здании детского сада на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие информационных табличек с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

4. Заведующим учреждения не разработан и не утвержден, график проведения повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 23 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

5. Заведующим учреждения не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункта 22 приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

6. Не проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, установленных в здании детского сада, в процессе которой проводят осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

7. В здании детского сада на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, отсутствуют приспособления (запоры) обеспечивающие открывание указанных дверей изнутри без ключа. Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 33, 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

8. В здании детского сада не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с периодичностью не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 21 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Протокол об административном правонарушении был составлен в присутствии заведующего учреждения Шелар С.Н., и лично был получен 09.12.2020 г.

Рассмотрев материалы проверки, протокол об административном правонарушении, оценив их совокупность, нахожу, что вина заведующего учреждения Шелар С.Н. доказана и нашла свое подтверждение в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Требования пожарной безопасности это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в протоколе об административном правонарушении от 09.12.2020 г. № 77, квалифицируются по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, не подпадающие под квалификацию по ст.ст. 8.32, 11.16 и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и ч.ч. 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9, п. 1 ч. 1 ст. 4.2 «раскаяние лица, совершившего административное правонарушение», обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, отягчающих административную ответственность, не установлено,

ПОСТАНОВИЛ:


Заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 "Ласточка" с. Донская Балка Шелар Светлану Николаевну, 26.07.1970 г.р., проживающую по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Донская Балка, ул. Третьякова, д. 32, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**.

Привлечь к административному наказанию в виде **предупреждения**.

Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: Начальнику ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковнику внутренней службы Островерхову С.В. по адресу: г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1 или в Петровский районный суд Ставропольского края по адресу: г. Светлоград, ул. Ленина, д. 24.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению, в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы



Д.В. Солгалов

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а)

« 11 » 12 2020.

(подпись)

(фамилия инициалы)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N ____ от «__» ____ 20__ года в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «__» ____ 20__ года вступило в законную силу. Исполнено «__» ____ 20__ года.